

成都市燃气协会

关于征求《成都市管道燃气居民用户开放式厨房 供气安全技术指引》意见的函

各会员单位：

近年来，因开放式厨房不予通气导致较多居民用户的投诉，给用户带来不便的同时也给各管道燃气供应企业提升服务质量和用户满意度带来很大挑战。为满足开放式厨房居民用户的用气需求，切实保障燃气用户的用气安全，按照相关标准、规范和政策文件要求，结合我市实际，我会组织相关燃气经营企业和行业专家召开了居民用户开放式厨房通气的专题研讨会，积极寻找破解办法。

会议以"安全合规为基，协同破解难题"为主题，以满足广大燃气用户的需求，确保安全供气为出发点，从成都的气候条件、地域环境、用户用气条件和用气习惯等多个层面剖析了开放式厨房用气的安全风险点，与会代表分享了实操中的典型案例与应对经验，围绕通气条件界定、加装安全装置、行业自律与监管协同等几个方面，拟定了《成都市管道燃气居民用户开

放式厨房供气安全技术指引》（征求意见稿），现向各相关单位征求意见。

请各单位对《成都市管道燃气居民用户开放式厨房供气安全技术指引》（征求意见稿）进行认真研究，提出修改意见和建议。请于2026年4月9日前将意见反馈至我会，如对本指引无意见，也请书面回复“无意见”。

附件：

1. 《成都市管道燃气居民用户开放式厨房供气安全技术指引》（征求意见稿）
2. 征求意见反馈表

联系人：张萍

联系电话：13981977745

电子邮箱：82895768@qq.com



附件 1

成都市管道燃气居民用户开放式厨房 供气安全技术指引

1 总则

1.1 为明确成都市管道燃气居民用户开放式厨房供气安全技术条件，保障用气安全，编制本指引。

1.2 本指引适用于成都市管道燃气居民用户开放式厨房的燃气安装、供气和管理工作。

2 规范性引用文件

GB 50028-2006 《城镇燃气设计规范(2020 年版)》

GB 55009-2021 《燃气工程项目规范》

GB 55037-2022 《建筑防火通用规范》

GB 55038-2025 《住宅项目规范》

GB/T 51474-2025 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》

CJJ 12-2013 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》

CNCA-C24-01: 2024 《强制性产品认证实施规则-燃气燃烧器具》（家用燃气灶具、家用燃气快速热水器、燃气采暖热水炉、商用燃气燃烧器具）

CNCA-C24-02: 2024 《强制性产品认证实施规则-燃气燃烧器具安全附件》（燃气用具连接用软管、燃气紧急切断阀）

CNCA-C18-01: 2024 《强制性产品认证实施规则-火灾报警产品》（可燃气体探测报警产品）

3 术语

3.1 开放式厨房：指居民住宅套内仅供本户家庭日常烹饪使用的，厨房与餐厅或起居室（厅）等空间进行一体化设计，形成一个开放式空间。不包括公共厨房、出租房集中厨房等。

3.2 起居室（厅）：供居住者会客、娱乐、团聚等活动的空间。

3.3 卧室：供居住者睡眠、休息的空间。

4 一般要求

4.1 管道燃气经营企业应加强燃气工程设计方案审核工作，工程建设严格按照相关规范施工，避免在设计、施工阶段形成开放式厨房。

4.2 开放式厨房与卧室之间应设置实体门进行隔开。起居室（厅）内有人居住的，该空间应视为卧室，不得安装天然气。

4.3 鼓励用户购买燃气保险。

5 技术要求

5.1 开放式厨房净高不应低于 2.2 米，厨房内安装家用热水器的，房间净高不宜低于 2.4 米。

5.2 开放式厨房应通风良好，燃气用具应设置在便于维护操作的区域。

5.3 燃气用具应采用经国家强制性认证（具有 CCC 认证标识）的合格产品，应设置带有自动熄火保护装置，应在国家规定的判废年限内。燃气用具适用的气源应为天然气。

5.4 用户应使用强排式热水器或平衡式热水器。安装在厨房、生活阳台等空间区域。热水器烟道应连接严密，固定牢靠，排烟口有效伸出室外。

5.5 燃气用具连接软管应采用经国家强制性认证（具有 CCC 认证标识）的燃气用具连接用不锈钢波纹软管或金属包覆软管。

5.6 用气场所应设置符合国家规范，能同时探测甲烷和一氧化碳的复合型可燃气体泄漏报警器和自动切断阀，报警器应与切断阀联锁。

6 通气

6.1 管道燃气经营企业应当加强对开放式厨房居民用户的安全用气宣传工作，告知用户开放式厨房的用气风险，签署安全用气承诺，增强用户的安全用气意识。

6.2 通气前，管道燃气经营企业应当对用户的燃气设施、用气设施、用气场所进行安全检查，符合供气安全技术要求的，方可通气。

7 安全管理

7.1 管道燃气经营企业应当加强对开放式厨房居民用户的入户安全检查工作，督促用户及时整治安全隐患，保障用气安全。

7.2 管道燃气经营企业应当指导和提醒用户定期对报警器和切断阀进行检测和维护，保障其正常使用。

附件 2

《成都市管道燃气居民用户开放式厨房供气安全技术指引》 征求意见反馈表

反馈单位		联系人	
联系电话		电子邮箱	

序号	章节/条款	修改意见	修改依据或说明
1			
2			
3			
4			
...			

注：如页面不够可另附页

总体意见：

（如无修改意见，可在此栏填写总体意见或“无意见”）

日期：____年____月____日